

冷却水用複合処理剤ほかの購入の質問事項

No.	質問事項	回答案
1	<p>食品安全システム認証FSSC22000(6. 3項) に対応していることということですが、弊社の薬品(ハイメイト IS-201C、ハイメイト IS-103C、ハイメイト W1) は対応していると認識してよろしいでしょうか。(補足説明: 弊社のボイラ薬品がFSSC22000の適用範囲(カテゴリーL: 化学製品製造) に含まれていない事から、本製品の製造を行っている三浦アクアテック株式会社(ISO22000の認証取得済) では、ISO/TS22002-1を自主的に取り込んだ形でのISO22000を運用することで、FSSC22000の食品製造工場と同等の食品安全マネジメントシステムを構築し、高品質で安全性の高いボイラ薬品の提供に努めております。)</p>	<p>当該薬品の製造工場が食品安全システム認証FSSC22000を取得する必要はなく、FSSC22000の6. 3項のボイラー化学薬品で求められる要件を満たしている化学薬品であれば問題ありません。</p>
2	<p>この薬品は炉筒煙管ボイラに使用してますでしょうか。</p>	<p>炉筒煙管ボイラに使用する予定です。</p>
3	<p>もし炉筒煙管ボイラに使用しているのであれば、ボイラへの給水温度は何℃になりますでしょうか。またわかれば、蒸気の年間の使用量教えていただけないでしょうか。</p>	<p>ボイラへの給水温度は逐次変化しておりますが、概ね40℃台後半から70℃台前半の範囲内で推移しています。蒸気の使用量については、計量していないため不明です。</p>