

件名 仏向小学校仮設教室賃貸借

上記件名に係る仕様書(設計)書の内容に関する質問について、次のとおり回答します。

No	項目 (ページ数等)	質問	回答
1	S-09 基礎表層改良 工事	地質調査を行い構造耐力上必要な地耐力の確認が出来ましたら表層改良は必要でしょうか。	平板載荷試験により、直接基礎による地耐力が確認できた場合は表層改良は不要です。
2	A-03	建物の高さ及びモジュールについては各メーカー仕様で宜しいでしょうか。	それぞれのメーカー仕様でよいですが、可能な限り設計図から仕様変更の無いようお願い致します。
3	A-15	備品の仕様についてはリース品で宜しいでしょうか。	新品対応としてください。
4	その他	緑化協議は受注者にて協議・申請を行うのでしょうか。	緑化協議、申請は業務に含みません。
5	その他	申請に必要な前願の資料、既存配置図等のデータは頂けますでしょうか。	必要な資料等のデータは提供します。
6	S-09	基礎底に表層改良を行うようになっておりますが、解体時は表層改良を残置するものと考えてよろしいでしょうか。	表層改良は残置するものとします。
7	A-19	ブロック土留め及びコンクリート塀を一部撤去は別途工事となっておりますが、解体時の復旧について別途と考えてよろしいでしょうか。また、基礎下のラップルコンクリートは残置するものと考えてよろしいでしょうか。	別途に一部撤去するブロック土留め、コンクリート塀は、復旧しない予定です。また、基礎下のラップルコンクリートは残置するものとします。
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			