

受付 番号	種 目 番 号 —	連絡先	委託担当 医療局衛生研究所管理課管理係	ふりがな 担当者名	いとう 伊藤
				電 話	370-8460

## 設 計 書

- 1 委 託 名 衛生研究所外調機コイル交換及び外調機ファン補修
- 2 履 行 場 所 金沢区富岡東2-7-1 医療局 横浜市衛生研究所
- 3 履行期間  期間 契約締結した日 から 令和7年3月28日 まで  
又は期限  期限 令和 年 月 日 まで
- 4 契約区分  確定契約  概算契約
- 5 その他特約事項 なし
- 6 現 場 説 明  不要  
 要 ( 月 日 時 分 場所 )
- 7 委 託 概 要 外調機コイルの交換及び外調機ファンの補修作業を行います。

8 部 分 払

- する  
 しない

部 分 払 の 基 準

業 務 内 容	履 行 予定月	数 量	単 位	単 価	金 額

※ 単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額

※ 概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む

<p>委 託 代 金 額</p> <p style="text-align: right;">¥ _____</p>	
内 訳	<p>業 務 価 格</p> <p style="text-align: right;">¥ .....</p>
	<p>消費税及び地方消費税相当額</p> <p style="text-align: right;">¥ .....</p>

## 内 訳 書

名 称	形状寸法等	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	摘要
①外調機コイルの交換作業						
ACC-311	温水コイル交換	1	式			
②外調機ファンの補修作業						
ACC-201	モーター、ファンベアリング、Vプーリ、ベルト交換	1	式			
ACC-302	モーター、ファンベアリング、Vプーリ、ベルト交換	1	式			
AC-5-3	モーター、ファンベアリング、Vプーリ、ベルト交換	1	式			
③運搬費		1	式			
④現場管理費		1	式			
⑤諸経費		1	式			
合 計						
消費税及び地方消費税相当額						
委 託 代 金 額						

※概算数量の場合は、数量及び金額を（ ）で囲む。

# 仕様書

## 1 業務名

衛生研究所外調機コイル交換及び外調機ファン補修

## 2 業務内容

### (1)実施内容

設計書のとおり

### (2)工程表の提出

受託者は事前に発注者と調整の上、実施日程及び各日の対象箇所を明記した工程表を提出することとする。

### (3)留意事項

業務への影響を抑止するため、各作業は同じ階において1日あたり1台までとし、1日に同じ階で2台以上の交換実施はしないこととする。

## 3 履行期間

契約締結した日から令和7年3月 28 日(金)まで

## 4 履行場所

横浜市金沢区富岡東2-7-1

横浜市衛生研究所

## 5 作業時間

作業時間は、原則として平日の 8:30～17:00 までの間とする。

## 6 履行条件

(1) 作業に必要な工具、消耗品等は受注者側が負担する。

(2) 作業中は事故等のないよう安全に注意すること。

(3) 業務に関係のない場所への出入りは禁止する。

(4) 受注者は事前に発注者と日程調整を行うこと。