

業務要求水準書

No	頁	章	節	項	目	その他	質問・意見等	回答
1	3	1	2	(1)	ウ	(ウ)	提案に際しての事業費、収支等の諸試算の根拠は標準消化ガス供給量1200万Nm <sup>3</sup> /年を用いることとありますが、ガス量増加等に伴う運転時間の増加はメンテナンス費等の増大を招きます。つまり、ガス量増加に伴いメンテナンス費用が増大する費目については、従量料金の扱いとして認めていただくか、固定費の変更を認めていただく若しくは協議事項としていただきますようお願いいたします。	ご質問の通り、協議事項といたします。
2	7	2	4	(1)			事業者の設置する電力取引用計器の定期的な検定費用は事業者負担と考えてよろしいでしょうか。	ご質問の通りです。
3	10	3	1	(1)	ウ		PFI事業者が運営・維持管理を行う方が合理的と考えられる部分とは発電設備を運用(使用)するために必要な発電機棟付帯設備と考えてよろしいでしょうか。	ご質問で指摘されているものに加えて、PFI事業者が発電設備の更新建設に伴って設置・交換・改造したガス発電機棟内の建物部分及び建物付帯設備も含まれます。