

令和2年11月30日

鶴見 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 1 号炉

排ガス採取年月日 令和2年8月24日

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.0010
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和2年10月1日

令和2年8月31日

鶴見 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 2 号炉

排ガス採取年月日 令和2年6月8日

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.0026
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和2年7月15日