

令和4年11月25日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 1 号炉

排ガス採取年月日 令和4年10月11日

排ガス採取位置 煙突

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.0062
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和4年11月9日

令和4年11月25日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 2 号炉

排ガス採取年月日 令和4年9月8日

排ガス採取位置 煙突

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.00032
----------------------------------	---------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和4年10月7日

令和4年11月25日

都筑 工場排ガス(ダイオキシン類)測定結果

施設名 3 号炉

排ガス採取年月日 令和4年9月9日

排ガス採取位置 煙突

測定結果

ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³)	0.0092
----------------------------------	--------

※ TEQは毒性等量に換算した値であることを示す。

※ ダイオキシン類対策特別措置法による排出基準値 1ng-TEQ/m³

測定結果の得られた年月日 令和4年10月11日