

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 金沢区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
4	1	金沢	富岡東4丁目	富岡八幡公園 こどもログハウス	公園緑地維持課	R4.8.15	1階	1	40	24	< 5	< 5	< 5	< 5	2		
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>																	
	2		富岡西七丁目	富岡小学校		R4.7.25	職員室	1	26	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	3						(6-2)普通教室	1	60	9.6	nd	nd	nd	nd	2		
	4						(3-3)普通教室	1	11	nd	nd	nd	nd	2			
	5						地域交流室	1	21	nd	nd	nd	nd	2			
	6		富岡西五丁目	西富岡小学校		R4.7.25	給食室 ホール	1	20	8.8	nd	67	nd	nd	2		

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 金沢区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
4	7	金沢	釜利谷東六丁目	釜利谷小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.7.27	給食室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	8		西柴四丁目	西柴小学校		R4.7.25	普通教室(1年1組)	1	19	nd	10	nd	nd	nd	2
	9	大道一丁目		大道中学校	R4.8.1	普通教室(2年3組)	1	64	14	nd	nd	nd	nd	2	
	10					普通教室(3年2組)	1	52	13	nd	nd	nd	nd	2	
	11					図書室	1	88	19	nd	nd	nd	nd	2	
	12					普通教室(1年2組)	1	72	17	nd	nd	nd	nd	2	
	13					普通教室(3年4組)	1	nd	nd	nd	45	nd	nd	2	
	14					武道場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 港北区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																	
4	1	港北	鳥山町	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	健康福祉局障害自立支援課	R4.7.12	メインアリーナ	1	54	19	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	2						メインアリーナ非常勤職員控室	1	40	11	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	3						サウンドテーブルテニス(STT)ルーム	1	14	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	4						プール指導員室	1	17	24	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	5						大会議室	1	39	33	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	6			横浜市総合リハビリテーションセンター		R4.7.9	1階就労支援課事務作業室	1	32	26	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	7						2階療育課モニター室	1	32	18	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	8						2階療育課心理相談室A	1	38	25	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	9						2階療育課心理相談室B	1	30	21	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	10						2階療育課心理相談室C	1	34	22	< 20	< 20	< 100	< 20	2		

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 港北区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
	11							3階病棟ナースステーション休憩室	1	10	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	12							3階病棟女子トイレ	1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>																	
	13			師岡町	師岡小学校		R4.7.28	普通教室(9組)	1	22	10	10	nd	nd	nd	2	
	14							普通教室(2-5)	1	nd	nd	28	72	nd	nd	2	
	15							普通教室(2-6)	1	40	22	15	27	nd	nd	2	
	16							普通教室(6-2)	1	48	26	23	67	nd	nd	2	
	17							普通教室(6-3)	1	36	19	34	67	nd	nd	2	
	18							普通教室(6-4)	1	29	12	52	94	nd	nd	2	
	19							普通教室(6-5)	1	29	13	63	110	nd	nd	2	
	20							家庭科室	1	13	9.7	nd	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 港北区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
4	21	港北	新羽町	新羽小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.8.17	図工室	1	36	24	28	48	nd	nd	2		
	22						北側CR(第二学習室)4階	1	80	23	nd	nd	nd	nd	2		
	23						北側CR 3階	1	40	14	nd	nd	nd	nd	2		
	24						視聴覚室 2階	1	94	13	nd	nd	nd	nd	2		
	25						保健相談室 1階	1	41	10	nd	nd	nd	nd	2		
	26	港北	下田町四丁目	下田小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.7.28	保健相談室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	27						個別支援室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	28						2-1	1	17	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	29						1-3	1	19	5.9	nd	nd	nd	nd	2		
	30						3-4	1	40	7.5	nd	nd	nd	nd	2		
	31						音楽室	1	17	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	32						4-5	1	38	7.4	nd	nd	nd	nd	2		
	33						6-3	1	33	7.6	nd	nd	nd	nd	2		
	34						体育館	1	21	6.7	nd	nd	nd	nd	2		

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 港北区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
	35	篠原東三丁目	篠原小学校		R4.8.5	普通教室(1年1組)	1	30	13	nd	20	nd	nd	2	
	36				個別支援級	1	24	8.8	nd	nd	nd	nd	2		
	37	綱島西五丁目	北綱島小学校		R4.7.26	事務室	1	23	14	nd	nd	nd	nd	2	
	38	新吉田東六丁目	新吉田小学校		R4.8.1	パソコンルーム(6・7組)	1	49	11	nd	nd	nd	nd	2	
	39					普通教室(1)(3-3)	1	25	8.8	nd	nd	nd	nd	2	
	40					普通教室(2)(6-3)	1	27	7.5	nd	nd	nd	nd	2	
	41	高田町	高田小学校		R4.7.25	普通教室(6年3組)	1	72	13	nd	nd	nd	nd	2	
	42					1階 放送スタジオ	1	28	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	43	菊名二丁目	港北小学校		R4.7.26	第二音楽室	1	100	31	nd	nd	nd	nd	2	
	44	新羽町	新羽中学校		R4.7.25	体育館	1	15	23	48	nd	nd	nd	2	
	45	日吉本町四丁目	日吉台中学校		R4.7.27	普通教室(3の6)	1	15	6.5	nd	nd	nd	nd	2	
	46					普通教室(3の10)	1	15	9.1	nd	nd	nd	nd	2	
	47	大倉山三丁目	大綱中学校		R4.8.25	生徒会室	1	48	16	nd	nd	nd	nd	2	
	48	日吉本町五丁目	日吉台西中学校		R4.8.4	体育館	1	nd	10	nd	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 緑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
4	1	緑	長津田二丁目	長津田保育園	緑区こども家庭支援課	R4.8.12～R4.8.13	幼児用トイレ	2	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
4	2	緑	霧が丘5丁目	霧が丘公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R4.8.15	1階	1	42	32	6	< 5	< 5	< 5	2	
	3		寺山町	長坂谷公園レストハウス		R4.8.29	レストルーム	1	10	8	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	4		千草台	千草台公園プール管理棟		R4.9.8	女子更衣室	1	10	19	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
	5		鴨居五丁目	緑小学校		R4.8.1	家庭科室	1	45	18	nd	nd	nd	nd	2	
	6						理科室	1	13	10	nd	14	nd	nd	2	
	7		中山四丁目	中山小学校			R4.7.27	視聴覚室	1	42	nd	nd	nd	nd	nd	2

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 緑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)			
年	整理番号	区	町												
4	8	緑	新治町	新治小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.8.1	普通教室(3-1)	1	47	9.3	nd	nd	nd	nd	2
	9					メディアセンター	1	74	31	nd	nd	nd	nd	2	
	10					体育館	1	64	15	nd	nd	nd	nd	2	
	11	緑	長津田町	長津田小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.8.1	技術員室 1F	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2
	12					キッズスペース 1F	1	23	16	30	27	nd	nd	2	
	13					1階多目的室(キッズ) 1F	1	nd	11	nd	nd	nd	nd	2	
	14					地域交流室 1F	1	20	5.5	nd	nd	nd	nd	2	
	15					PTA室 1F	1	21	7.7	nd	nd	nd	nd	2	
	16					教育相談室 2F	1	29	8.7	nd	nd	nd	nd	2	
	17					保健相談室 2F	1	25	6.6	nd	nd	nd	nd	2	
	18					郷土資料室 2F	1	13	7.9	15	nd	nd	nd	2	
	19					給食調理室 2F	1	10	8.4	26	29	nd	nd	2	
	20					給食休憩室 2F	1	12	9.8	15	15	nd	nd	2	
	21	特別支援教室 3F	1	33	11	nd	nd	nd	nd	2					



# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 緑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
	22					教科教具室 3F	1	36	18	nd	nd	nd	nd	2	
	23					多目的室 4F	1	22	11	nd	nd	nd	nd	2	
	24					教科教具室 4F	1	27	14	10	nd	nd	nd	2	
	25		長津田二丁目		R4.7.27	普通教室 (2年6組)	1	54	9.6	nd	nd	nd	nd	2	
	26					普通教室 (1年8組)	1	78	16	nd	nd	nd	nd	2	
	27		鴨居五丁目		R4.8.17	普通教室 (1年1組)	1	27	10	26	44	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 青葉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																	
4	1	青葉	あざみ野四丁目	あざみ野第一小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.7.27	はまっこ	1	* 210	9.2	nd	nd	nd	nd	2		
	2		奈良町	奈良小学校		R4.7.29	体育館	1	82	18	nd	nd	nd	nd	2		
	3		藤が丘一丁目	谷本小学校		R4.8.1	普通教室(5-2)	1	60	16	nd	nd	nd	nd	2		
	4		青葉台二丁目	青葉台中学校		R4.8.2	体育館	1	12	6.1	nd	nd	nd	nd	2		
	5		梅が丘	谷本中学校		R4.7.27	普通教室(1-5)	1	55	7.9	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

都筑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
4	1	都筑	東方町	都田地区センター 都田地域ケアプラザ	地域振興課 福祉保健課	R4.5.31	1階工芸室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	2						1階 ボランティアルーム	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	3						1階 地域ケアアルーム	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	4						1階 情報ラウンジ	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	5						1階 事務所	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	6						2階 多目的室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	7					R4.8.15	1階 工芸室	1	17	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	8						1階 ボランティアルーム	1	17	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	9						1階 地域ケアアルーム	1	16	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	10						1階 情報ラウンジ	1	11	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	11						1階 事務所	1	13	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	12						2階 多目的室	1	15	11	< 20	< 20	< 100	< 20	2		



# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

都筑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
	25				R4.8.3	普通教室(1年6組)	1	85	29	nd	nd	nd	nd	2	
	26					金工木工室	1	71	23	32	16	nd	nd	2	
	27	富士見が丘		川和中学校		生徒会室	1	100	20	nd	17	nd	nd	2	
	28					生徒指導室	1	88	18	nd	nd	nd	nd	2	
	29					多目的ホール	1	83	39	14	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 戸塚区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																	
	1		舞岡町	舞岡小学校		R4.7.25	個別支援教室	1	21	7.2	nd	nd	nd	nd	2		
	2		柏尾町	柏尾小学校		R4.7.28	図書館	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	3				2-3		1	29	12	20	nd	nd	nd	2			
	4						A棟1階和室	1	21	17	nd	nd	nd	nd	2		
	5						A棟2階教室(小人数教室)	1	54	9.6	nd	nd	nd	nd	2		

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 戸塚区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
4	6	戸塚	品濃町	東品濃小学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.7.31	A棟3階教室(4年2組)	1	38	8.8	nd	nd	nd	nd	2
	7						C棟1階教室(4組)	1	12	6.7	nd	nd	nd	nd	2
	8						C棟2階教室(1年1組)	1	27	7.8	nd	nd	nd	nd	2
	9						C棟3階教室(2年1組)	1	36	9.7	nd	nd	nd	nd	2
	10		平戸町	平戸小学校		R4.7.27	普通教室(1-2)	1	38	10	nd	nd	nd	nd	2
	11		品濃町	品濃小学校		R4.7.26	給食室	1	12	18	11	nd	nd	nd	2
	12		平戸三丁目	境木中学校		R4.8.17	普通教室(3年5組)	1	* 110	13	nd	nd	nd	nd	2
	13		舞岡町	舞岡中学校		R4.8.1	普通教室(3年6組)	1	50	16	nd	nd	nd	nd	2
	14	金工木工室					1	34	5.4	nd	nd	nd	nd	2	
	15		秋葉町	秋葉中学校		R4.7.26	普通教室(1年5組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	16		汲沢二丁目	戸塚高等学校		R4.8.23	アリーナ棟	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 栄区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(200)	(3800)	(220)			
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
	1	長沼町		豊田小学校	R4.8.18	普通教室(4年1組)	1	25	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	2					体育館	1	16	7.8	nd	nd	nd	nd	nd	2
	3	庄戸一丁目		庄戸小学校	R4.8.19	体育館	1	11	8.8	nd	nd	nd	nd	2	
	4	小菅ヶ谷二丁目		西本郷小学校	R4.7.26	普通教室(3-3)	1	nd	8.1	nd	nd	nd	nd	2	
	5					普通教室(2-1)	1	25	11	nd	nd	nd	nd	nd	2
	6	飯島町		飯島小学校	R4.7.27	普通教室(3年1組)	1	47	6.6	nd	nd	nd	nd	2	



# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 栄区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)			
		区	町													
4	7	栄		教育委員会事務局教育施設課		普通教室(5年1組)	1	34	6.7	nd	nd	nd	nd	2		
	8		小山台一丁目		小山台小学校	R4.7.28	音楽室	1	61	13	nd	nd	nd	nd	2	
	9					図書室	1	11	6.6	nd	nd	nd	nd	2		
	10		笠間三丁目		笠間小学校	R4.7.25	体育館	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	11		犬山町		上郷小学校	R4.8.2	普通教室(4の1)	1	42	15	nd	nd	nd	nd	2	
	12		桂台南一丁目		桂台小学校	R4.7.29	普通教室(3年1組)	1	61	11	nd	nd	nd	nd	2	
	13		桂台中		桂台中学校	R4.7.28	理科室(第1)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	14		小菅ヶ谷三丁目		本郷特別支援学校	R4.7.25	給食室	1	nd	7.5	13	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																	
	1		上飯田町	上飯田小学校		R4.8.17	家庭科室	1	24	6.0	nd	nd	nd	nd	2		
	2						3階 個別支援教室	1	49	23	nd	nd	nd	nd	2		
	3		和泉中央南二丁目	伊勢山小学校		R4.7.26	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	4				普通教室(4年2組)		1	19	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	5						配膳ホール	1	nd	5.9	nd	nd	nd	nd	2		

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
4	6	泉	緑園5丁目	緑園義務教育学校	教育委員会事務局教育施設課	R4.8.4	調理室	1	16	27	14	50	nd	nd	2		
	7						前室	1	18	7.8	17	nd	nd	nd	2		
	8						検収室	1	11	11	100	21	nd	nd	2		
	9						下処理室	1	nd	6.9	nd	nd	nd	nd	2		
	10						休憩室	1	57	23	47	14	nd	nd	2		
	11						2-1	1	21	8.9	nd	18	nd	nd	2		
	12						4-4	1	46	18	nd	18	nd	nd	2		
	13						第2学習室(6組)	1	23	15	nd	12	nd	nd	2		
	14						第4学習室(8組)	1	31	16	nd	19	nd	nd	2		
	15						メインアリーナ	1	16	23	nd	nd	nd	nd	2		
	16						武道場	1	31	15	nd	nd	nd	nd	2		
	17						女子更衣室	1	18	17	nd	27	nd	nd	2		
	18						部室・ミーティングルーム	1	10	13	nd	13	nd	nd	2		
	19						地域交流室	1	15	14	nd	nd	nd	nd	2		
20	多目的室	1	35	14	nd	72	nd	nd	2								

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
	21							教育相談室	1	26	17	nd	47	nd	nd	2	
	22							ALL	1	24	8.6	nd	110	nd	nd	2	
	23							ランチルーム	1	19	19	nd	28	nd	nd	2	
	24							和室	1	24	23	nd	17	nd	nd	2	
	25							調理室	1	nd	5.9	nd	nd	nd	nd	2	
	26							被服室	1	34	30	15	21	nd	nd	2	
	27							理科室(前)	1	35	28	11	34	nd	nd	2	
	28							理科室(後)	1	23	19	nd	30	nd	nd	2	
	29							理科準備室(後)	1	43	13	nd	23	nd	nd	2	
	30							音楽室(前)	1	92	30	13	45	nd	nd	2	
	31							音楽室(後)	1	55	23	11	34	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 瀬谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																	
令和4年4月～令和4年9月に測定を行った施設はありません。																	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																	
4	1	瀬谷	二ツ橋町	三ツ境水道事務所	水道局三ツ境水道事務所	R4.8.27	1階事務室	1	< 10	23	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	2						1階中会議室	1	< 10	26	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	3						1階女子更衣室	1	< 10	31	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	4						2階事務室	1	< 10	26	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	5						2階夜間対策室(1)	1	< 10	23	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																	
	6						3階会議室	1	12	8.9	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	7						3階事務室	1	18	14.0	< 20	< 20	< 100	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

瀬谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
	8	瀬谷		瀬谷区民文化センター	地域振興課	3階倉庫	1	11	6.1	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	9					3階控室2	1	13	7.6	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	10					3階ギャラリー	1	13	8.3	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	11					3階授乳室	1	18	12.0	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	12					3階情報コーナー	1	11	11.0	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	13					4階楽屋1	1	11	9.1	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	14					4階前室3	1	21	7.0	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	15					R4.7.25	4階音楽ルーム(多目的室)	1	12	5.5	< 20	< 20	< 100	< 20	2
	16				R4.9.13	4階練習室1	1	< 10	8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	17				瀬谷町	上瀬谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R4.7.27	普通教室(3年1組)	1	40	21	nd	10	nd
	18	二ツ橋町	二ツ橋小学校	R4.7.28	普通教室(1年2組)	1		24	6.8	nd	nd	nd	nd	2	
	19	阿久和東四丁目	原小学校	R4.7.31	普通教室(2年3組)	1		52	16	nd	nd	nd	nd	2	
	20	橋戸二丁目	瀬谷第二小学校	R4.7.25	給食室	1		nd	nd	14	nd	nd	nd	2	
	21	三ツ境	三ツ境小学校	R4.8.1	普通教室(1年4組)	1		33	11	nd	nd	nd	nd	2	
	22	中央	瀬谷中学校	R4.7.29	普通教室(3年2組)	1		36	7.0	nd	nd	nd	nd	2	

# VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和4年4月～令和4年9月)

## 瀬谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
	23					普通教室(3年3組)	1	43	7.1	nd	nd	nd	nd	2	
	24					普通教室(3年1組)	1	nd	nd	10	nd	nd	nd	2	
	25	下瀬谷二丁目	下瀬谷中学校		R4.8.2	普通教室(2年1組)	1	nd	nd	26	16	nd	nd	2	
	26					昇降口	1	11	nd	17	14	nd	nd	2	