

横浜市瀬谷区総合庁舎及びニツ橋公園整備事業

「2008年12月18日業者決定説明会」における出席者からの意見・要望と回答

no	意見・要望	回答
1	南側道路は工事で通行するのか。	東側道路から工事用の仮設通路をつくる計画です。
2	南側からの外観や鳥瞰図を見たい。	今後、数箇所のパース等を作成する予定のため、次回の説明会で説明します。
3	保育園の日照について心配している。今の段階で日当たりに関するシミュレーションはおこなっているのか。	日影の検討はおこなっています。
4	工事中の騒音が気になる。保育園の子どもの昼寝などにも影響がないようにしてほしい。	高さ2～3mの仮囲いで囲い騒音の少ない工法を検討します。
5	小学校を拠点として地域の防災活動をしている。防災の時は水が大事。三ツ境小には水がなく中学校から運んでいる。これらを検討するのであれば貯水池を確保できないか。	新消防署北側外構の地中に防火水槽を設置する計画です。
6	鉄筋コンクリートの耐久年数が50年なのに、37年で建替えるというのは、元の設計がおかしかったのではないか。	現庁舎の建設時は耐震基準を満たしていたが、阪神大震災以降に耐震基準が見直され、現在の基準に合わなくなっています。
7	区役所の駐車場入口前のトラブルが多く、家から車が出られないことがある。北側道路は広がるのか。	現在の駐車場の駐車台数は40台あまりであるが、今回整備する駐車場は駐車台数130台になるので、駐車場のトラブルは解消されると考えます。また駐車場のゲートを敷地内に引き込むことでゲート前の滞留スペースも確保し、できるだけ北側道路で滞留が発生しないように配慮しています。
8	建設時の電波障害は対応してくれるのか。	電波障害については、これから調査し対応します。
9	消防車の出入口を東に出来るだけ移動できないか。	決められた条件等の中で改善できるか検討します。次回、説明会で検討結果をご説明します。