

# 市営住宅における吹きつけアスベスト等の使用について (報 告)

## 1 調査状況

- 横浜市が直接建設した市営住宅につきましては、平成 17 年度に調査を行った結果、吹きつけアスベスト等が使用された住宅はありませんでした。  
(調査はアスベストが含有されている可能性のある吹きつけ材について、試料を採取し、アスベスト含有の分析を実施)
- 借上型市営住宅につきましても、居室内にアスベストが含有されている可能性がある吹きつけ材を用いた住宅はありませんでした。
- 今回の報道を受け、平成 17 年度の調査時点で既に解体済みの市営住宅につきましても調査を進めておりますが、現存する関係書類の中には、吹きつけアスベスト等の使用を示す記録等はありませんでした。

## 2 相談窓口等

- ・市営住宅における吹きつけアスベスト等の使用に関するご相談は、建築局市営住宅課で一元的に受けております。
- ・今後も関連報道や国の動向の把握、他都市との情報交換等を行いながら、適切に情報発信してまいります。

### 【備 考】

- ①現在供用されている市営住宅数(平成 29 年 6 月現在)

直接建設型市営住宅 (改良住宅を含む)	114 団地	27,339 戸
借上型市営住宅	168 団地	3,977 戸
合 計	282 団地	31,316 戸
- ②平成 17 年度時点で解体済みの市営住宅数  
(昭和 31 年以降に建設された木造以外の住宅)

8 団地	2,801 戸
------	---------
- ③市内の公的賃貸住宅における吹きつけアスベスト等の使用状況
  - ・神奈川県営住宅 2 団地 (対策実施済み)
  - ・神奈川県住宅供給公社住宅 なし
  - ・横浜市住宅供給公社住宅 なし
  - ・UR都市機構住宅 なし